

Stavba: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Zemplínska Široká**



EL PRO KAN

Adresa: **M. R. Štefánika 212/181**

093 01 VRANOV n/T

E-mail: **elprokan@elprokan.sk**

Web: **www.elprokan.sk**

Názov zväzku: **Protokol o určení vonkajších vplyvov**

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51:2010

Číslo protokolu : 012022/2022

Zloženie komisie

Predseda : Ing. Michal Kandala

Členovia : Ing. Peter Kentoš
Ing. Michal Kandala ml.

Názov stavby : Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Zemplínska Široká

Objekt : Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácie so zástupcom prevádzkovateľa a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3

Prílohy : príloha č. 1

Popis technologického procesu a zariadenia :

Výmena vodiča verejného osvetlenia a výmena svietidiel v obci Zemplínska Široká.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vonkajšie priestory :

Prostredie : **AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU4**

Využitie : **BA1, BC3, BD1, BE1**

Konštrukcia: **CA1, CB1**

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

Vo Vranove nad Topľou dňa 03. 01. 2022

Podpis predsedu komisie :

Podpis členov a účastníkov jednania:

VONKAJŠIE VPLYVY : Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 2000-5-51 (5. 2010)

Vonkajšie vplyvy : A - Prostredie						Charakteristiky
AA Teplota okolia [°C]						"Prostredie" podľa STN 33 0300 Prostredie studené - prostredie vnútorných priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodín obvykle nižšia než -5 °C Prostredie horúce - prostredie vnútorných priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodín obvykle vyššia než 35 °C
AA1	-60 až +5					
AA2	-40 až +5					
AA3	-24 až +5					
AA4	- 5 až +40					
AA5	+ 5 až +40					
AA6	+ 5 až +60					
AA7	- 25 až +55					
AA8	-50 až +40					
AB Vlhkosť						Ak relatívna vlhkosť je trvalo nad 80% alebo absolútna nad 15g/m ³ , priestor možno považovať za vlhký. (voda sa môže zrážať, avšak nekvapka a nesteká v súvislých vrstvách) AB1- vnút + vonk priestory s extrémne nízkymi teplotami AB2- vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami AB3- vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami AB4- priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti AB5- priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty AB6- vnút + vonk priestory s extrémne vysokými teplotami okolia. Siete a tepelné zariadenia AB7- vnút priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez reg. teploty a vlhkosti. Chovy do vonkajšku AB8- vonk priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi a nízkymi i vysokými teplotami
	teplota [°C]	relat. vlhkosť [%]	abs. vlhkosť [g/m ³]			
	min. max.	min. max.	min. max.			
AB1	-60 + 5	3	100	0,003	7	
AB2	-40 + 5	10	100	0,1	7	
AB3	-25 + 5	10	100	0,5	7	
AB4	-5 +40	5	95	1	29	
AB5	+ 5 +40	5	85	1	25	
AB6	+ 5 +60	1	100	1	35	
AB7	-25 +55	10	100	0,5	29	
AB8	-25 +40	15	100	0,04	36	
AC Nadmorská výška [m]						Normálne Môžu sa niekde vyžadovať redukčné faktory
AC1	< 2 000					
AC2	> 2 000					
AD Vyskyt vody						Priestory so sprchou, vaňou v súlade so STN 33 2000-7-701- zóna 0 (vútro vane), zóna 1 (trasa do 1m-2,5m), zóna 2 (odkonná) AD1- zanedbateľný AD2- miestna kde voda môže občas kondenzovať v kľapkách alebo občas sa vyskytne para AD3- miestna kde rozprašovaná voda vytvára súvislý vodný film (možnosť dopadania vody po 60° uhl.) AD4- miestna kde zariadenie môže byť vystavené striekajúcej vode (vonk. svetlá, staveniská) AD5- miestna kde sa pravidelne používa striekanie hadicou AD6- miestna na morskom pobreží AD7- miestna ktoré môžu byť zaplavené (max 1m) AD8- miestna kde zariadenia je trvalo pod vodou s tlakom viac ako 0,1 baru
AD1	zanedbateľný		IPX0			
AD2	voľne padajúce kvapky		IPX1, IPX2			
AD3	rozprašovanie		IPX3			
AD4	striekanie		IPX4			
AD5	prúd vody		IPX5			
AD6	vlny		IPX6			
AD7	zaplavenie		IPX7			
AD8	ponorenie		IPX8			
AE Výskyt cudzích pevných telies						Plati iba pre nehorľavé prachy (horľavé prachy BE2) AE1- množstvo alebo druh prachu nie je významné AE2- výskyt teles aspoň 2,5mm (nádrže, malé predm.) AE3- výskyt telies aspoň 1mm (drôty) AE4- výskyt prachu (nie je škodlivý pre funkčnosť zar.) AE5- výskyt prachu (je škodlivý pre funkčnosť zar.) AE6- výskyt prachu (nesmie vniknúť do zar.)
AE1	zanedbateľný		IP0X			
AE2	malé predmety (2,5mm)		IP3X			
AE3	veľmi malé predmety (1mm)		IP4X			
AE4	malá prašnosť		IP5X			
AE5	stredná prašnosť		IP6X			
AE6	silná prašnosť		IP6X			
AF Korozívne alebo znečisťujúce látky						AF1- normálne (poľnohospodárstvo, rekreačné oblasti bez priemyslu, vnútorné rozvodné, trafostanice...) AF2- významné (pri mori, priemyselné zóny, stredná hustota dopravy, sklady olejov, plynov...) AF3- občasny náhodný výskyt (práca s chemikáliami, laboratória, garáže, akumulátorové...) AF4- trvalý výskyt korozívnych látok (chemické závody, priemyselné okolie stanic vody, akumulátorové)
AF1	zanedbateľný		IP0X			
AF2	atmosférický		IP44			
AF3	občasný alebo náhodný		IP44			
AF4	trvalý		IP54			
AG Mechanické namáhanie : nárazy						AG1- domáce a podobné podmienky AG2- bežné priemyselné podmienky AG3- náročné priemyselné podmienky
AG1	slabé		<0,2 IK02			
AG2	stredné		<2 IK07			
AG3	silné		<5 IK08			
AH Mechanické namáhanie : vibrácie						AH1- domáce a podobné podmienky AH2- bežné priemyselné podmienky AH3- náročné priemyselné podmienky
AH1	slabé					
AH2	stredné					
AH3	silné					
AJ Iné mechanické namáhanie						prípravy sa
AK Výskyt rastlínstva a/alebo plesní						
AK1	bez nebezpečenstva					žiadne nebezpečenstvo od rastlínstva, plesní nebezpečný (zvýšené krytie, nátery, vylúčenie flóry)
AK2	nebezpečný					
AL Výskyt živočíchov						fauna žiadne nebezpečenstvo živočíchov nebezpečné od hmyzu, zvierat (zvýšené krytie, zvýšená mech. pevnosť, vylúčenie živočíchov, nátery...)
AL1	bez nebezpečenstva					
AL2	nebezpečný					
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy						Nízkočastotné elektromagnetické javy (šírenie vedením alebo vyžarovaním) Harmonické, medziharmonické
AM-1-1						
AM-1-2	riadená úroveň					Venovať pozornosť, aby sa nezhoršila riadená situácia
AM-1-3	normálna úroveň					
AM-1-3	vysoká úroveň					Osobitné opatrenia pri projektovaní inštalácie, napríklad filtre
Signálne napätia						
AM-2-1	riadená úroveň					Možnosť : blokovacie obvody
AM-2-2	normálna úroveň					
AM-2-3	vysoká úroveň					Vhodné opatrenia
Zmeny amplitúdy napätia						
AM-3-1	riadená úroveň					Zhoda s IEC 60364-4-44
AM-3-2	normálna úroveň					
AM-4	Nesymetria napätia					Vhodné opatrenia - Zhoda s EN 61000-2-2
AM-5	Zmeny sieťovej frekvencie					
AM-5						± 1 Hz podľa EN 61000-2-2

AM-6	Indukované nízkočastotné napätia bez zariadenia	Pozri IEC 60364-4-444. Vysoká odolnosť signálu a nadiacich systémov spinacích a nadiacich zariadení
AM-7	Jednosmerné prúdy v striedavých sieťach bez zariadenia	Opatrenia na obmedzenie ich prítomnosti s ohľadom na hladinu a čas v spotrebičoch alebo ich blízkosti
AM-8-1	Výžarovanie magnetické polia	
AM-8-2	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-8-2	vysoká úroveň	Ochrana vhodnými opatreniami, tienimením, oddelením
AM-9-1	Elektrické polia	
AM-9-2	zanedbateľná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-9-2	stredná úroveň	Pozri IEC 61000-2-5
AM-9-3	vysoká úroveň	
AM-9-4	veľmi vysoká úroveň	
Vysokofrekvenčné elektromagnetické vplyvy šíriace sa vedením indukovaním alebo vyžarovaním (trvale alebo prechodne)		
AM-21	Indukované oscilačné napätia alebo prúdy bez zariadenia	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere		
AM-22-1	zanedbateľná úroveň	Sú potrebné ochranné opatrenia (321 10.2.2) - úroveň 1
AM-22-2	stredná úroveň	Sú potrebné ochranné opatrenia (321 10.2.2) - úroveň 2
AM-22-3	vysoká úroveň	Normálne zariadenie - úroveň 3
AM-22-4	veľmi vysoká úroveň	Zariadenia s vysokou odolnosťou - úroveň 4
Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere		
AM-23-1	riadená úroveň	Impulzná odolnosť zariadenia a zvolené ochranné prostriedky pred prepätím berú do úvahy menovité napätie napätie a kategóriu impulznej odolnosti podľa IEC 60364-4-44
AM-23-2	stredná úroveň	
AM-23-3	vysoká úroveň	
Oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením		
AM-24-1	stredná úroveň	Pozri IEC 60000-4-12
AM-24-2	vysoká úroveň	Pozri IEC 61255-22-1
Vyžarovanie vysokofrekvenčných vĺn		
AM-25-1	zanedbateľná úroveň	
AM-25-2	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-25-3	vysoká úroveň	Zosilnená hladina
Elektrostatické výboje		
AM-31-1	nízka úroveň	STN 33 2030, STN 33 2031, STN 33 2032, STN 33 2033
AM-31-2	stredná úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-31-3	vysoká úroveň	Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať
AM-31-4	veľmi vysoká úroveň	Zosilnená úroveň
Ionizácia		
AM-41-1	bez zariadenia	Osobitná ochrana : priestorové oddelenie, vloženie tienenia, kryty zo špeciálnych materiálov
AN Sinečné žiarenie		
AN1	slabé	do 500 W/m ²
AN2	stredné	500-700 W/m ²
AN3	silné	700-1120 W/m ²
AP Seizmické účinky		
AP1	zanedbateľné	do 0,3 m/s ²
AP2	slabé	0,3-3 m/s ²
AP3	stredné	3-6 m/s ²
AP4	silné	nad 6 m/s ²
AQ Blesk (Počet búrkových dní Td a počet úderov blesku na km ² /rok - Ng)		
AQ1	zanedbateľné ohrozenie	<2,5 <25 počet dní s búrkou < 25, inštalácie napájané z kábl. rozv.
AQ2	nepriame ohrozenie	>2,5 >25 počet dní s búrkou > 25, inšt. napájané z nadzem. rozv.
AQ3	príame ohrozenie	veľké riziko dané polohou zariadenia
AR Pohyb vzduchu		
AR1	slabý	do 1 m/s
AR2	stredný	1-5 m/s
AR3	silný	nad 5 m/s
AS Vietor		
AS1	slabý	do 20 m/s
AS2	stredný	20-30 m/s
AS3	silný	30-50 m/s
AT Snehová pokrývka		
AT1	zanedbateľná	nevýznamná
AT2	mierna	do 40 cm
AT3	významná	nad 40 cm
AU Námraza		
AU1	bez námrazy	
AU2	ľahká námraza do 1 kg/m	Jedná sa o hmotnosť námrazy na 1m dĺžky vedenia
AU3	ťažká námraza do 2 kg/m	
AU4	kritická námraza do 3 kg/m	
AU5	kritická námraza do 5 kg/m	
AU6	kritická námraza do 8 kg/m	
AU7	kritická námraza do 12 kg/m	
AU8	kritická námraza do 18 kg/m	
AU9	kritická námraza nad 18 kg/m	

Vyhlaska 508/2009. Technické zariadenia elektrické, zaradené do skupiny A: BE2, BE3, AF4, AD3 až AD8, BC3-BC4

Vonkajšie vplyvy : B - Využitie		Charakteristiky
BA Spôsobilosť osôb		
BA1	bežná (laici)	Nepoučené osoby (mŕt. na verejné priest. miestach)
BA2	deti	Materské školy (nepriprunosť el., obmedz. teploty)
BA3	postihnutí	Zdravotníctvo, soc. služby (STN 33 2140)
BA4	poučené osoby	Priístup pre oprávnené osoby (vyhl. 508/2009, §20)
BA5	známe osoby	Elektrotech. vzdelanie (vyhl. 508/2009, §21-24)
BB Odpor ľudského tela		
BB1	veľký odpor (suché podmienky)	
BB2	normálny odpor (štandardné podmienky)	
BB3	malý odpor (vlhké podmienky)	
BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)		STN EN 61140
BC1	žiadny	Priestor s nevodivým okolím
BC2	zriedkavý	Osoby sa zvyšujúce nedotýkajú cudzích vodivých častí ani zvyšujúce nestoja na vodivom podlažke
BC3	častý	Osoby sa často dotýkajú cudzích vodivých častí alebo stoja na vodivom podlažke
BC4	trvalý	Osoby sa trvalo dotýkajú vodivých častí (nádrie) alebo sú vo vode
BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva		
BD1	(malá hustota osôb / ľahký únik)	Obýtné budovy bežnej a malej výšky
BD2	(malá hustota osôb / obťažný únik)	Výškové budovy s malou hustotou osôb
BD3	(veľká hustota osôb / ľahký únik)	Verejné budovy - divadlá, obchodné domy
BD4	(veľká hustota osôb / obťažný únik)	Verejné výškové budovy - hotely, nemocnice
BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok		
BE1	Bez významného nebezpečenstva	
BE2	Nebezpečenstvo požiaru	Stodoly, drevospracovacie dielne, papierne
BE2-N1	nebezpečenstvo požiaru horľavých látok	
a)		- vstáde, kde sa vyrábajú, používajú, spracovávajú alebo skladujú dobre prevzdušnené suché častí horľavých hmôt - zvyšky do vzd. 1,5m od výskytu, zníž. možno priekram
BE2-N2	nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov	
b)		- vstáde kde sa horľavý prach usadzuje v súvislej vnútornej schopnej ľahý požiar je zvyšujúce trimm
BE2-N3	nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín	
c)		- vstáde, kde sa vyrábajú, preprávajú, spracovávajú alebo skladujú horľavé kvapaliny pri teplotách kvapalín okolia o viac než 10 °C nižších ako je teplota vzduchu prístupnej kvapaliny zvyšujúce do vzd. 1,5m od výskytu, zníž. možno priekram
BE3	Nebezpečenstvo výbuchu	Rafrinácie ropy, skladiska uhlíkovodíkov
BE3-N1	nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov	- tam, kde vzniká a rozširuje sa horľavý prach v takej miere, že v ozduchu je trvalé, alebo kde i za obvyklých prevádzkových stavov môže vzniknúť rozšírením výbušná koncentrácia zmesi prachu a vzduchu
BE3-N2	nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horľavých kvapalín	- tam kde sa vyrábajú, používajú, spracovávajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horľavé kvapaliny za nebezpečných podmienok sa používajú horľavé kvapaliny už pri teplotách o 10 °C nižších, ako je ich tepl. vzplanutia aerosoly a hmyz horľavých kvapalín 1 a 3 il. triedy sú výbušné za všetkých teplôt
BE3-N3	nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu výbušnín	- tam, kde sa vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú výbušniny
BE4	Nebezpečenstvo kontaminácie	Priľnosť nechránených potravín, lečiv ...
a) STN 33 2000-4:482 (2001) Elektrické infúzie budovy, Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve		
b) STN EN 61241-10 (2005) El. zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 10: Úroveň prietoku s možnosťou výskytu horľavých prachov		
c) STN 92 0800 (2002) Podlažna bezpečnosť stavby, horľavé kvapaliny		
d) STN EN 60078-10-2 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Úroveň prietoku. Výbušné pracovné atmosféry		
e) STN EN 60078-10 (2010) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Úroveň prietoku. Výbušné plynné atmosféry		
f) STN 33 2340 (1978) Elektrické podlažky. Elektrické zariadenia v prostredích s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín		
Vonkajšie vplyvy : C - Druh stavby		Charakteristiky
CA Konštrukčné materiály		
CA1	nehorľavé	Normálne
CA2	horľavé	Drevené budovy, horľavé konštrukčné materiály STN 33 2004-482
CB Stavebná konštrukcia		
CB1	zabedbatelné nebezpečenstvo	Normálne
CB2	šírenie ohňa	Zariadenie zhotovené z materiálu ktorý spomaľuje šírenie požiaro-výškové budovy, nútené vetranie
CB3	požihľavé	Nebezpečenstvo pohybu stavby - budovy
CB4	pružná alebo nestabilná	Zručný efekt s nestabilným podlažkou Slabé alebo pružné konštrukcie - stavby, preťah. haly